



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ

ул. Садовая, 43, п. Глубокий, Ростовская область, 347850

Телефоны: 95-3-03 факс: 95-3-03

E-mail: 57gpn_md@mail.ru

«Единый «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» - (863) 239-99-99

ул. Щаденко, 55
пос. Глубокий,
Каменский район,
Ростовская область,

Директору МБОУ Глубокинской казачьей
СОШ № 1
Некрасовой Марине Станиславовне

«12» ноября 2019 год № 157
на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

пос. Глубокий
(наименование населенного пункта)

«12» ноября 2019г.

Я, Начальник ОНД и ПР по Каменскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
полковник внутренней службы Самосват Дмитрий Александрович
(должность, специальное звание, Ф.И.О. лица, вносящего представление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и постановление о назначении административного наказания № 190-96/2019/3 от «12» ноября 2019г.,

УСТАНОВИЛ:

«12» ноября 2019 года в ходе проведения плановой проверки выполнением обязательных требований пожарной безопасности на Вашем объекте муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Глубокинская казачья средняя общеобразовательная школа № 1 Каменского района Ростовской области по адресу: Каменский район, пос. Глубокий, ул. Щаденко, 55, нарушены требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, а именно:

На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.13 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" для проведения вводного противопожарного инструктажа не предусмотрено специально оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. п. 3 ПП 390 от 25.04.2012
Не обеспечено размещение на территории объекта знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». п. 14 ПП 390 от 25.04.2012
Допускается эксплуатация электросветильников в коридоре, не оборудованных защитными стеклянными колпаками, предусмотренными конструкцией светильника. п. 42 ПП 390 от 25.04.2012
В спортзале дымовые датчики автоматической пожарной сигнализации не имеют защиты от возможных механических повреждений. НПБ 88-2001 п. 12.25


чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении мною было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения.

Причинами и условиями совершения административного правонарушения явилось недостаточное внимание уделяемое со стороны должностных лиц Вашего учреждения, вопросам обеспечению мер организационного характера, выделению необходимых финансовых средств, направленных на своевременное выполнение и соблюдение правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, а также других нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности в Вашем учреждении.

Учитывая изложенное, руководствуясь частью 1 статьи 29.13 КоАП РФ, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ месячный срок.

Начальник ОНД и ПР по Каменскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
полковник внутренней службы



Самосват Д.А.