

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГЛУБОКИНСКАЯ КАЗАЧЬЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МБОУ Глубокинская казачья СОШ №1)
347850, Ростовская обл., Каменский район,
пос. Глубокий, пер. Карла Маркса, 50.
тел. (86365) 95-5-86;
факс (86365) 96 - 1 - 28.
e-mail: glubshkola1@mail.ru

ОГРН 1026101085614 / ИНН 6114006991
от 11.06.2019 г. № 130
на № 07-18-2019 от 28.05.2019г.

И.о. городского прокурора
младшему советнику
юстиции
Р.П. Гусеву
директора
МБОУ Глубокинской
казачьей СОШ №1
Некрасовой М.С.

В ответ на Ваше представление от 28.05.2019г №07-18-2019 «Об
устранении требований законодательства о пожарной безопасности» сообщая
следующее:

1. Данное представление рассмотрено в присутствии представителя
Каменской городской прокуратуры Д.А. Качур.
2. В связи с проведением капитального ремонта МБОУ Глубокинской
казачьей СОШ №1, расположенной по адресу: 347850 Ростовская
область, Каменский район, рп. Глубокий, пер.Карла Маркса,55,
строительной организацией ООО «Подрядчик» г.Белгород, был
произведен демонтаж сайдинга, на котором были нанесены
указательные знаки. В настоящее время эти знаки установить не
возможно, так как ведутся строительные работы с фасадом здания, а
именно утепление стен, штукатурка и покраска, которые планируют
закончить в декабре 2019г.
3. Ремонтные работы также будут проводиться и на территории школьного
двора. В локальную смету № 06-01 заложена установка двух пожарных
гидрантов, а также демонтаж и укладка новых водопроводных труб
(копия сметы прилагается).

На основании вышеизложенного сообщая, что устранить нарушения по
пожарной безопасности в настоящее время не возможно, так как идет
капитальный ремонт МБОУ Глубокинской казачьей СОШ №1 по
адресу: 347850 Ростовская область, Каменский район, рп. Глубокий,
пер. Карла Маркса,50.

4. К дисциплинарной ответственности привлечена заместитель директора
по АХЧ Енгальчева О.В., за несвоевременное информирование
пожарной охраны об уменьшении давления в водопроводной сети ниже
требуемого, в связи с началом строительных работ по капитальному
ремонту школы.

Директор МБОУ Глубокинской
казачьей СОШ №1



М.С.Некрасова