



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Каменская
городская прокуратура**

ул. Ленина, 2, г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область, 347800

28.05.2019 07-18-2019
№ _____

Директору МБОУ Глубокинская
казачья СОШ №1 Каменского района
Ростовской области

Некрасовой М.С.

пер. К. Маркса 50, пос. Глубокий
Каменский район, Ростовская область,
347850

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении требований законодательства
о пожарной безопасности

Каменской городской прокуратурой совместно с ФГКУ «4 Отряд ФПС по Ростовской области МЧС России» проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в части исправности источников противопожарного водоснабжения.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 126 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) пожарное оборудование (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы) должно обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара в соответствии с тактикой тушения пожаров, а также проникновения личного состава подразделений пожарной охраны в помещения зданий и сооружений.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 127 Закона № 123-ФЗ пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.

Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи на цели пожаротушения.

В соответствии с п. 75 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

И1 № 331336

25.04.2012 № 390 руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

В нарушение СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178 (далее – СП 8.13130.2009), отсутствует крышка пожарного гидранта, размещенного во внутреннем дворе здания, расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, п. Глубокий, пер. К. Маркса 50. Отсутствует давление в системе, подача воды невозможна. В нарушение п. 55 Правил руководитель организации при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого не известил об этом подразделение пожарной охраны.

Кроме того, в нарушение абз. 4 п. 55 направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, отсутствуют указательные знаки пожарного гидранта.

Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц в результате пожара и допущены в связи с недобросовестным исполнением своих должностных обязанностей должностными лицами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Каменской городской прокуратуры, незамедлительно применить меры к устранению указанных нарушений.

2. Исключить нарушения Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления информировать городскую прокуратуру в течение месяца со дня его получения в письменной форме с приложением заверенных копий документов, касающихся рассмотрения представления.

И.о. городского прокурора
младший советник юстиции

Д.А. Качур, тел. 8(86365)7-23-04.

Р.П. Гусев